ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, Сорочинский район, г. Сорочинск, ул. Молодежная, №47

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции,
Технический директор
_____ Межевихин А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.07.01-06.2025-0203-0394 **«11» июня 2025г.**

1.Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований (протоколы испытаний №56-00-03/03906-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03907-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03908-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03909-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03910-25 от 05.06.2025, выполненные аккредитованной лабораторией ИЛЦ Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514358).

2.Заявитель, юридический (и/ или фактический) адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖКХ «ЮЖНОЕ», 461272, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПЕРЕВОЛОЦКИЙ, С.ЧЕСНОКОВКА, УЛ.НОВАЯ Д.6.

3.Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: договор №182 от 5 февраля 2025г.

4.Результаты экспертизы:

В соответствии с договором 28.05.2025г. были отобраны пробы питьевой воды из разводящей сети централизованного водоснабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖКХ «ЮЖНОЕ».

Проведены исследования доставленной пробы питьевой воды централизованного водоснабжения (отобрана из водопроводного крана (разводящая сеть) по адресу: Оренбургская обл., м.р-н Переволоцкий, с.п.Чесноковский сельсовет, с.Чесноковка, ул.Советская, д.24) и получены следующие результаты (протокол испытаний №56-00-03/03906-25 от 05.06.2025):

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см^3
2.	Общее микробное число (ОМЧ)	4	Не более 50	КОЕ/см^3

Проведены исследования доставленной пробы питьевой воды централизованного водоснабжения (отобрана из водопроводного крана (разводящая сеть) по адресу:

Оренбургская обл., м.р-н Переволоцкий, с.п. Зубочистенский Второй сельсовет, с.Зубочистка Вторая, ул.Центральная, д.11) и получены следующие результаты (протокол испытаний №56-00-03/05907-25 от 05.06.2025):

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см^3
2.	Общее микробное число (ОМЧ)	5	Не более 50	КОЕ/см^3

Проведены исследования доставленной пробы питьевой воды централизованного водоснабжения (отобрана из водопроводного крана (разводящая сеть) по адресу: Оренбургская обл., м.р-н Переволоцкий, с.п. Зубочистенский сельсовет, с.Зубочистка Первая, ул.Новая, д.1, а) и получены следующие результаты (протокол испытаний №56-00-03/03908-25 от 05.06.2025):

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см^3
2.	Общее микробное число (ОМЧ)	3	Не более 50	КОЕ/см^3

Проведены исследования доставленной пробы питьевой воды централизованного водоснабжения (отобрана из водопроводного крана (разводящая сеть) по адресу: Оренбургская обл., м.р-н Переволоцкий, с.п. Татищевский сельсовет, с.Татищево, ул.Советская, д.20) и получены следующие результаты (протокол испытаний №56-00-03/03909-25 от 05.06.2025):

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см^3
2.	Общее микробное число (ОМЧ)	2	Не более 50	КОЕ/см^3

Проведены исследования доставленной пробы питьевой воды централизованного водоснабжения (отобрана из водопроводного крана (разводящая сеть) по адресу: Оренбургская обл., м.р-н Переволоцкий, с.п. Садовый сельсовет, п.Садовый, ул.Центральная, д.27) и получены следующие результаты (протокол испытаний №56-00-03/03910-25 от 05.06.2025):

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	Не обнаружено	Не допускается	КОЕ/100см^3
2.	Общее микробное число (ОМЧ)	4	Не более 50	КОЕ/см^3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований (протоколы испытаний №56-00-03/03906-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03907-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03908-25 от 05.06.2025,

№56-00-03/03909-25 от 05.06.2025, №56-00-03/03910-25 от 05.06.2025) по исследованным показателям

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел III, Таблица 3.5.).

Экспертизу провел:
Врач по общей гигиене Чекурова Е.И.